



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx09.1895

送检单位 广州市章和电气设备有限公司
 (地址: 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 111 号)

样品名称 可燃气体探测器

型号规格 G100 24VDC

防爆标志 ExibIIBT4

产品标准 Q/ZH001-2009

总装图号 G100 -00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型“i”》

记 事 本产品须与 Z800 安全栅配套组成本安防爆系统, 两者之间连接电缆或导线允许的最大分布电容(Cc)和分布电感(Lc)分别为 0.2 μ F 和 1mH。

本证有效期 2009 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 13 日

颁发日期 2009 年 9 月 14 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

